

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(8項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川表流水					
	採水者	検査機関 (株式会社 江東微生物研究所 郡山支所 郡山市喜久田町卸3-24 TEL0256-34-					
	採水日時	平成25年7月2日	13時30分	気温	31.4℃	水温	25.0℃
	天候等	当日天候	晴れ	前日天候	晴れ	採水時残留塩素	*** mg/L
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準		
一般細菌	1600	1mL中100以下	トリクロロ酢酸	—	0.2 mg/L以下		
大腸菌	検出する	検出されない事	プロモジクロメタン	—	0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下		
水銀及びその化合物	—	0.0005 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下		
セレン及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	0.2 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下		
六価クロム化合物	—	0.05 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	14.2	200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下		
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下		
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L以下		
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェーノール類	—	0.005 mg/L以下		
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	2.2	3 mg/L以下		
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	6.8	5.8 ~ 8.6		
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	—	異常でないこと		
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
ジクロロ酢酸	—	0.04 mg/L以下	色度	13.2	5度 以下		
ジプロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	3.3	2度 以下		
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—				
総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下	—				
判定	◎ 判定しない						
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。						

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(11項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 中山町役場内蛇口					
	採水者	検査機関 (株式会社 江東微生物研究所 郡山支所 郡山市喜久田町卸3-24 TEL0256-34-					
	採水日時	平成25年7月2日	14時05分	室温	28.0℃	水温	20.6℃
	天候等	当日天候	晴れ	前日天候	晴れ	採水時残留塩素	0.44 mg/L
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準		
一般細菌	0	1mL中100以下	トリクロロ酢酸	—	0.2 mg/L以下		
大腸菌	不検出	検出されない事	プロモジクロメタン	—	0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下		
水銀及びその化合物	—	0.0005 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下		
セレン及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	0.2 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下		
六価クロム化合物	—	0.05 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	11.6	200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下		
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジオスミン	0.000001未満	0.00001 mg/L以下		
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 mg/L以下		
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェーノール類	—	0.005 mg/L以下		
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.8	3 mg/L以下		
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	6.9	5.8 ~ 8.6		
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと		
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
ジクロロ酢酸	—	0.04 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下		
ジブromokロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下		
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—				
総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下	—				
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。						
備考	※印の検査成績は不適合です。 基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。						

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(11項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 村木沢公民館内蛇口					
	採水者	検査機関 (株式会社 江東微生物研究所 郡山支所 郡山市喜久田町卸3-24 TEL0256-34-					
	採水日時	平成25年7月2日	15時00分	室温	30.9℃	水温	19.8℃
	天候等	当日天候	曇り	前日天候	晴れ	採水時残留塩素	0.42 mg/L
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準		
一般細菌	0	1mL中100以下	トリクロロ酢酸	—	0.2 mg/L以下		
大腸菌	不検出	検出されない事	プロモジクロメタン	—	0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下		
水銀及びその化合物	—	0.0005 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下		
セレン及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	—	0.2 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物	—	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下		
六価クロム化合物	—	0.05 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	—	200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	9.2	200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下		
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジオスミン	0.000001未満	0.00001 mg/L以下		
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 mg/L以下		
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェーノール類	—	0.005 mg/L以下		
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.7	3 mg/L以下		
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	7.1	5.8 ~ 8.6		
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと		
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
ジクロロ酢酸	—	0.04 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下		
ジブromokロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下		
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—				
総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下	—				
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。						
備考	※印の検査成績は不適合です。 基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。						