水 質 検 査 成 績 書

検体	検査種別	基準項目(8項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年5月12日 11時11分		気温	24.3℃	水温	14.4℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊ mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	120	1mL中100以下	臭素酸	—	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出する	検出されない事	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下
カドミウム及び その化合物	—	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下
水銀及び その化合物	—	0.0005 mg/L以下	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下
セレン及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	—	0.09 mg/L以下
鉛及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下
ヒ素及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	—	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	—	0.02 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	—	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	—	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下
シアン化物イオン 及び塩化シアン	—	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	—	200 mg/L以下
フッ素及び その化合物	—	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	—	0.05 mg/L以下
ホウ素及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	8.1	200 mg/L以下
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	—	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	—	0.000005 mg/L以下	フェーノール類	—	0.005 mg/L以下
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	1.0	3 mg/L以下
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	7.4(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	—	異常でないこと
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	色度	8.5	5度 以下
ジブロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	4.3	2度 以下

判定	◎ 判定しない
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	基準項目(50項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　中山町役場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年5月12日　10時52分		気温	24.1℃	水温	16.1℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	0.50 mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	1mL中100以下	臭素酸	0.001未満	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出しない	検出されない事	総トリハロメタン	0.013	0.1 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物	0.0003未満	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下
水銀及び その化合物	0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.004	0.03 mg/L以下
セレン及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
鉛及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	0.08 mg/L以下
ヒ素及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	0.01未満	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ 及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.2	10 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	5.2	200 mg/L以下
フッ素及び その化合物	0.08未満	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/L以下
ホウ素及び その化合物	0.02未満	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	11	200 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	16	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	47	500 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	—	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.01 mg/L以下	フェーノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.4	3 mg/L以下
塩素酸	0.04未満	0.6 mg/L以下	pH値	7.2(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	0.001未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.008	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.007	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度　以下
ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度　以下

判定	◎　検査した項目は水道法の水質基準に適合します。
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	基準項目(50項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　村木沢コミュニティセンター蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年5月12日　10時18分		気温	22.5℃	水温	15.5℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	0.46　mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	1mL中100以下	臭素酸	0.001未満	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出しない	検出されない事	総トリハロメタン	0.013	0.1 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物	0.0003未満	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下
水銀及び その化合物	0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.004	0.03 mg/L以下
セレン及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
鉛及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.001	0.08 mg/L以下
ヒ素及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	0.01未満	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ 及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.2	10 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	6.6	200 mg/L以下
フッ素及び その化合物	0.08未満	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/L以下
ホウ素及び その化合物	0.02未満	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	10	200 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	15	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	46	500 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	—	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.01 mg/L以下	フェーノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.3	3 mg/L以下
塩素酸	0.04未満	0.6 mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	0.001未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.008	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.006	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度　以下
ジブロモクロロメタン	0.001	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度　以下

判定	◎　検査した項目は水道法の水質基準に適合します。
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。