水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	基準項目(40項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊ mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	2400	1mL中100以下	臭素酸	—	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出する	検出されない事	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ブロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	—	0.09 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.002	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.40	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.014	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.87	0.3 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	10 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	6.1	200 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.061	0.05 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02未満	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	6.8	200 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	23	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	80	500 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.000005 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	1.4	3 mg/L以下
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	—	異常でないこと
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	色度	27	5度 以下
ジブロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	22	2度 以下

判定	◎ 判定しない
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	基準項目(52項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　中山町役場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時10分		気温	25.0℃	水温	22.3℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	0.66 mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	1mL中100以下	臭素酸	0.001未満	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出しない	検出されない事	総トリハロメタン	0.03	0.1 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物	0.0003未満	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.011	0.03 mg/L以下
水銀及び その化合物	0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.006	0.03 mg/L以下
セレン及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
鉛及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	0.08 mg/L以下
ヒ素及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	0.03	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ 及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.3	10 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	12	200 mg/L以下
フッ素及び その化合物	0.08未満	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/L以下
ホウ素及び その化合物	0.02未満	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	15	200 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	20	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	64	500 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.000005 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.6	3 mg/L以下
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	0.001未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.024	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.014	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度　以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度　以下

判定	◎　検査した項目は水道法の水質基準に適合します。
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	基準項目(52項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　村木沢コミュニティセンター蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　9時40分		気温	26.9℃	水温	23.1℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	0.53　mg/L		

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	1mL中100以下	臭素酸	0.001未満	0.01 mg/L以下
大腸菌	検出しない	検出されない事	総トリハロメタン	0.034	0.1 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び その化合物	0.0003未満	0.003 mg/L以下	トリクロロ酢酸	0.014	0.03 mg/L以下
水銀及び その化合物	0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.005	0.03 mg/L以下
セレン及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
鉛及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.002	0.08 mg/L以下
ヒ素及び その化合物	0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	0.01	1.0 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	0.01	0.2 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ 及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0 mg/L以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.2	10 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	13	200 mg/L以下
フッ素及び その化合物	0.08未満	0.8 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/L以下
ホウ素及び その化合物	0.02未満	1.0 mg/L以下	塩化物イオン	16	200 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002 mg/L以下	シウム，マグネシウム等(硬	19	300 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/L以下	蒸発残留物	60	500 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.000005 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン	0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.6	3 mg/L以下
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	pH値	7.3(20℃)	5.8 ～ 8.6
クロロ酢酸	0.001未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.029	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	0.011	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度　以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度　以下

判定	◎　検査した項目は水道法の水質基準に適合します。
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体	検査種別	水質管理目標設定項目(24項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊	mg/L	

検査項目	検査成績	目標値
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.0015未満	0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0002未満	0.002mg/L以下(暫定)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	0.04未満	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.005未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	-	0.6mg/L以下
二酸化塩素	-	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001未満	0.01mg/L以下(暫定)
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.002未満	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	検出値と目標値の比の和として1以下
残留塩素	検出せず	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	23	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.061	0.01mg/L以下
遊離炭酸	5.2	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.002未満	0.02mg/L以下
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	8.8	3mg/L以下
臭気強度(TON)	1.0	3以下
蒸発残留物	80	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	22.0	1度以下
pH値	7.3(20℃)	7.5程度
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	6,900	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.40	0.1mg/L以下

備考

目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。
検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。
検査成績欄の濃度単位は目標値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体	検査種別	水質管理目標設定項目(24項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時40分		気温	23.0℃	水温	20.6℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	1.20	mg/L	

検査項目	検査成績	目標値
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.0015未満	0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0002未満	0.002mg/L以下(暫定)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	0.04未満	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.005未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	-	0.6mg/L以下
二酸化塩素	-	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001	0.01mg/L以下(暫定)
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	0	検出値と目標値の比の和として1以下
残留塩素	1.2	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	24	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
遊離炭酸	5.7	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.002未満	0.02mg/L以下
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	1.2	3mg/L以下
臭気強度(TON)	1.0未満	3以下
蒸発残留物	72	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	0.1未満	1度以下
pH値	7.0(20℃)	7.5程度
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.01未満	0.1mg/L以下

備考

目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。
検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。
検査成績欄の濃度単位は目標値の単位と同じ。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊	mg/L	

番号	項目	検査成績	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0006 未満	0.05 mg/L以下
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
4	EPN	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
5	MCPA	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
6	アシュラム	0.009 未満	0.9 mg/L以下
7	アセフェート	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
8	アトラジン	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
9	アニロホス	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
10	アミトラズ	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
11	アラクロール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
12	イソキサチオン	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
13	イソフェンホス	0.00001 未満	0.001 mg/L以下
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
15	イソプチオラン(IPT)	0.003 未満	0.3 mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
17	イプロベンホス(IBP)	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
18	イミノクタジン	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
19	インダノファン	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
20	エスポロカルブ	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
21	エトフェンプロックス	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
22	エンドスルファン(ベンゾエヒピン)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
23	オキサジクロメホン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
24	オキシン銅(有機銅)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
25	オリサストロビン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	カズサホス	0.000006 未満	0.0006 mg/L以下
27	カフェンストロール	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
28	カルタップ	0.0005 未満	0.08 mg/L以下
29	カルバリル(NAC)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
30	カルボフラン	0.000003 未満	0.0003 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊ mg/L		

番号	項目	検査成績	目標値
31	キノクラミン(ACN)	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
32	キャプタン	0.003 未満	0.3 mg/L以下
33	クミルロン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
34	グリホサート	0.02 未満	2 mg/L以下
35	グルホシネート	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
36	クロメプロップ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 未満	0.0001 mg/L以下
38	クロルピリホス	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
39	クロロタロニル(TPN)	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
40	シアナジン	0.00001 未満	0.001 mg/L以下
41	シアノホス(CYAP)	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
42	ジウロン(DCMU)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
43	ジクロベニル(DBN)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
44	ジクロルボス(DDVP)	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
45	ジクワット	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 未満	0.005 mg/L以下(二硫化炭素として)
48	ジチオピル	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
49	シハロホップブチル	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
50	シマジン(CAT)	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
51	ジメタメトリン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
52	ジメトエート	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
53	シメトリン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
54	ダイアジノン	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
55	ダイムロン	0.008 未満	0.8 mg/L以下
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.0001 未満	0.01 mg/L以下(メチルイソチオシアネートとして)
57	チアニジル	0.001 未満	0.1 mg/L以下
58	チウラム	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
59	チオジカルブ	0.0008 未満	0.08 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊	mg/L	

番号	項目	検査成績	目標値
60	チオファネートメチル	0.003 未満	0.3 mg/L以下
61	チオベンカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
62	テフリルトリオン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
64	トリクロピル	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
65	トリクロルホン(DEP)	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
66	トリシクラゾール	0.001 未満	0.1 mg/L以下
67	トリフルラリン	0.0006 未満	0.06 mg/L以下
68	ナプロパミド	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
69	パラコート	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
70	ピペロホス	0.000009 未満	0.0009 mg/L以下
71	ピラクロニル	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
72	ピラゾキシフェン	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
74	ピリダフェンチオン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
75	ピリブチカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
76	ピロキロン	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
77	フィプロニル	0.000005 未満	0.0005 mg/L以下
78	フェニトロチオン(MEP)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
80	フェリムゾン	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
81	フェンチオン(MPP)	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
82	フェントエート(PAP)	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
83	フェントラザミド	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
84	フサライド	0.001 未満	0.1 mg/L以下
85	ブタクロール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
86	ブタミホス	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
87	ブプロフェジン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
88	フルアジナム	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
89	プレチラクロール	0.0005 未満	0.05 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 TEL0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日 11時10分		気温	27.0℃	水温	22.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素	＊＊＊ mg/L		

番号	項目	検査成績	目標値
90	プロシミドン	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
91	プロチオホス	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
92	プロピコナゾール	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
93	プロピサミド	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
94	プロベナゾール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
95	ブロモブチド	0.001 未満	0.1 mg/L以下
96	ベノミル	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
97	ペンシクロン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
98	ベンゾビシクロン	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
99	ベンゾフェナップ	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
100	ベンタゾン	0.002 未満	0.2 mg/L以下
101	ペンディメタリン	0.003 未満	0.3 mg/L以下
102	ベンフラカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
104	ベンフレセート	0.0007 未満	0.07 mg/L以下
105	ホスチアゼード	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
106	マラチオン(マラソン)	0.007 未満	0.7 mg/L以下
107	メコプロップ(MCPP)	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
108	メソミル	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
109	メタラキシル	0.002 未満	0.2 mg/L以下
110	メチダチオン(DMTP)	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
111	メトミノストロビン	0.0004 未満	0.04 mg/L以下
112	メトリブジン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
113	メフェナセット	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
114	メプロニル	0.001 未満	0.1 mg/L以下
115	モリネート	0.00005 未満	0.005 mg/L以下

備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時40分		気温	23.0℃	水温	20.6℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素	1.20	mg/L	

番号	項目	検査成績	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0006 未満	0.05 mg/L以下
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
4	EPN	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
5	MCPA	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
6	アシュラム	0.009 未満	0.9 mg/L以下
7	アセフェート	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
8	アトラジン	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
9	アニロホス	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
10	アミトラズ	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
11	アラクロール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
12	イソキサチオン	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
13	イソフェンホス	0.00001 未満	0.001 mg/L以下
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
15	イソプチオラン(IPT)	0.003 未満	0.3 mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
17	イプロベンホス(IBP)	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
18	イミノクタジン	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
19	インダノファン	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
20	エスポロカルブ	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
21	エトフェンプロックス	0.0008 未満	0.08 mg/L以下
22	エンドスルファン(ベンゾエヒピン)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
23	オキサジクロメホン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
24	オキシン銅(有機銅)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
25	オリサストロビン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
26	カズサホス	0.000006 未満	0.0006 mg/L以下
27	カフェンストロール	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
28	カルタップ	0.0005 未満	0.08 mg/L以下
29	カルバリル(NAC)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
30	カルボフラン	0.000003 未満	0.0003 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時40分		気温	23.0℃	水温	20.6℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素		1.20	mg/L

番号	項目	検査成績	目標値
31	キノクラミン(ACN)	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
32	キャプタン	0.003 未満	0.3 mg/L以下
33	クミルロン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
34	グリホサート	0.02 未満	2 mg/L以下
35	グルホシネート	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
36	クロメプロップ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 未満	0.0001 mg/L以下
38	クロルピリホス	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
39	クロロタロニル(TPN)	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
40	シアナジン	0.00001 未満	0.001 mg/L以下
41	シアノホス(CYAP)	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
42	ジウロン(DCMU)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
43	ジクロベニル(DBN)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
44	ジクロルボス(DDVP)	0.00008 未満	0.008 mg/L以下
45	ジクワット	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 未満	0.005 mg/L以下(二硫化炭素として)
48	ジチオピル	0.00009 未満	0.009 mg/L以下
49	シハロホップブチル	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
50	シマジン(CAT)	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
51	ジメタメトリン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
52	ジメトエート	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
53	シメトリン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
54	ダイアジノン	0.00003 未満	0.003 mg/L以下
55	ダイムロン	0.008 未満	0.8 mg/L以下
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.0001 未満	0.01 mg/L以下(メチルイソチオシアネートとして)
57	チアニジル	0.001 未満	0.1 mg/L以下
58	チウラム	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
59	チオジカルブ	0.0008 未満	0.08 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時40分		気温	23.0℃	水温	20.6℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素		1.20	mg/L

番号	項目	検査成績	目標値
60	チオファネートメチル	0.003 未満	0.3 mg/L以下
61	チオベンカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
62	テフリルトリオン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
64	トリクロピル	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
65	トリクロルホン(DEP)	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
66	トリシクラゾール	0.001 未満	0.1 mg/L以下
67	トリフルラリン	0.0006 未満	0.06 mg/L以下
68	ナプロパミド	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
69	パラコート	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
70	ピペロホス	0.000009 未満	0.0009 mg/L以下
71	ピラクロニル	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
72	ピラゾキシフェン	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
74	ピリダフェンチオン	0.00002 未満	0.002 mg/L以下
75	ピリブチカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
76	ピロキロン	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
77	フィプロニル	0.000005 未満	0.0005 mg/L以下
78	フェニトロチオン(MEP)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
80	フェリムゾン	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
81	フェンチオン(MPP)	0.00006 未満	0.006 mg/L以下
82	フェントエート(PAP)	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
83	フェントラザミド	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
84	フサライド	0.001 未満	0.1 mg/L以下
85	ブタクロール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
86	ブタミホス	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
87	ブプロフェジン	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
88	フルアジナム	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
89	プレチラクロール	0.0005 未満	0.05 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。

水 質 検 査 成 績 書

検体							
	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道　浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関　((一社)県央研究所　新潟県燕市小高6014　℡0256-46-8311)					
	採水日時	令和8年8月4日　10時40分		気温	23.0℃	水温	20.6℃
	天 候 等	当日天候　晴	前日天候　晴	採水時残留塩素		1.20	mg/L

番号	項目	検査成績	目標値
90	プロシミドン	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
91	プロチオホス	0.00007 未満	0.007 mg/L以下
92	プロピコナゾール	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
93	プロピサミド	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
94	プロベナゾール	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
95	ブロモブチド	0.001 未満	0.1 mg/L以下
96	ベノミル	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
97	ペンシクロン	0.001 未満	0.1 mg/L以下
98	ベンゾビシクロン	0.0009 未満	0.09 mg/L以下
99	ベンゾフェナップ	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
100	ベンタゾン	0.002 未満	0.2 mg/L以下
101	ペンディメタリン	0.003 未満	0.3 mg/L以下
102	ベンフラカルブ	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001 未満	0.01 mg/L以下
104	ベンフレセート	0.0007 未満	0.07 mg/L以下
105	ホスチアゼード	0.00005 未満	0.005 mg/L以下
106	マラチオン(マラソン)	0.007 未満	0.7 mg/L以下
107	メコプロップ(MCPP)	0.0005 未満	0.05 mg/L以下
108	メソミル	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
109	メタラキシル	0.002 未満	0.2 mg/L以下
110	メチダチオン(DMTP)	0.00004 未満	0.004 mg/L以下
111	メトミノストロビン	0.0004 未満	0.04 mg/L以下
112	メトリブジン	0.0003 未満	0.03 mg/L以下
113	メフェナセット	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
114	メプロニル	0.001 未満	0.1 mg/L以下
115	モリネート	0.00005 未満	0.005 mg/L以下

備考	
	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。